

# **Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности в период празднования Нового года и Рождества**

## **1. Обязательные для исполнения требования к проведению культурно-массовых мероприятий:**

- ✓ ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждений;
- ✓ перед началом мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться, при наличии, в исправном состоянии средств пожаротушения и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия;
- ✓ во время проведения мероприятия с детьми неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия;
- ✓ на время проведения мероприятия должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения;
- ✓ этажи и помещения, где проводятся мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, при этом допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- ✓ эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания, при наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии;
- ✓ праздничная елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Её ветки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации должно производиться только опытным электриком. Иллюминация должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения;
- ✓ в помещениях без электрического освещения мероприятия проводятся только в светлое время суток

*Руководителям учреждений, готовясь к новогодним праздникам, в дополнение к вышеуказанным требованиям, заблаговременно необходимо:*

- ✓ приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий (на конкретных участках);
- ✓ разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действиям обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись;

- ✓ отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара;
- ✓ обеспечить обслуживающий персонал электрическими фонарями, а также индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания из расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала;
- ✓ обеспечить помещения для проведения праздничных мероприятий первичными средствами пожаротушения

## **2. При проведении культурно-массовых мероприятий в помещениях запрещается:**

- ✓ Запрещается зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками и фейерверками;
- ✓ одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- ✓ проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- ✓ использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- ✓ уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- ✓ В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ;
- ✓ полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- ✓ допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- ✓ запирать распашные решетки на окнах помещений;
- ✓ использовать подвальные и цокольные этажи для проведения праздничных мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией

На мероприятиях с массовым пребыванием людей могут применяться только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

## **3. В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:**

- ✓ немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть по номеру 101, при этом необходимо четко назвать наименование учреждения, его адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию;
- ✓ задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- ✓ известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;
- ✓ при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии;
- ✓ организовать встречу пожарных подразделений.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Старобешевского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике